GMINA JAWORZE
43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
NIP 9372532957 TEGON 072182261

RI.271.0018.2017

Jaworze, 12 stycznia 2018 r.

WYKONAWCY
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Budowa Parku Wypoczynkowo-Rekreacyjnego w Jaworzu – etap II"** – znak postępowania **RI.271.0018.2017**

WYJAŚNIENIA Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(odpowiedzi na pytania Wykonawców)

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), przekazuje następujące wyjaśnienia w związku z zapytaniami Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1.

Czy w zakres zamówienia wchodzi wykonanie nawierzchni żwirowej tylko w strefie bezpiecznej zestawu statek?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1.

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie nawierzchni żwirowej w strefie bezpiecznej wszystkich elementów składających się na plac zabaw.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę palisady drewnianej (wokół nawierzchni bezpiecznej zestawu) na obrzeża betonowe lub elastyczne?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 2.

Zamawiający nie dopuszcza zamiany palisady drewnianej (wokół nawierzchni bezpiecznej zestawu) na obrzeża betonowe. Dopuszcza natomiast zamianę przedmiotowej palisady na obrzeża elastyczne - pod warunkiem spełnienia przez nie norm określonych dla placów zabaw.

Pytanie 3.

Czy zamieszczony przedmiar robót zawiera całość zamówienia?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 3.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w załączniku nr 8 do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego RI.271.0018.2017. Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do kalkulacji ceny ofertowej. Z uwagi na zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu wynagrodzenia ryczałtowego, podstawą dla Wykonawcy winna być jego kalkulacja własna wynikająca z rachunku ekonomicznego, wykonanego w oparciu o dokonaną wizję lokalną, wiedzę techniczną i dokumentację projektową, STWiOR oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Pozycje przyjęte w przedmiarach robót nie są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo dopisać i zmienić pozycje kosztorysowe według własnych kalkulacji.

Pytanie 4.

W dokumentacji projektowej w opisie dostawy i montażu placu zabaw przedstawione jest wykonanie konstrukcji zestawu STATEK ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, natomiast na wizualizacji zestawu widać, że konstrukcja jest drewniana. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przygotowania w ofercie konstrukcji zestawu STATEK dowolnie tzn. na konstrukcji drewnianej lub stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo?

Odpowiedź Zamawiające na pytanie 4.

Zamawiający dopuszcza przygotowania w ofercie konstrukcji zestawu STATEK dowolnie tzn. na konstrukcji drewnianej lub stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo. Wszelkie elementy mające bezpośrednią styczność z podłożem i narażone na działanie czynników zewnętrznych powinny być wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo.

WÓJT GMINY
JAWORZE

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego)

Otrzymują:
1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego
2. a/a (TJ) RI.KW.0056.2018