PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W BIELSKU-BIAŁEJ

ul. Broniewskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: 33 816-00-12, fax: 33 812-57-63
email: ppis@psse.bielsko.pl www.psse.bielsko.pl

ONS-HKiŚ.4360.2.2019
L. dz. 2247.2019

URZĄD GMINY JAWORZE
KANCELARIA OGÓLNA
Wpł. dnia 08. 03. 2019
Nr sprawy ..... Liczba zał. .....
L. dz. 1946 Podpis .....

Bielsko-Biała, 01.03.2019

Wójt Gminy Jaworze

Obszarowa ocena jakości wody dla gminy Jaworze

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59) i § 20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), po rozpatrzeniu ocen okresowych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2018r.

1. **Wykaz producentów wody.**

   Gmina Jaworze zaopatrywana jest w wodę produkowaną przez:

   - Stację Uzdatniania Wody w Wapienicy należącą do Aqua S.A. Bielsko-Biała,
   - Stację Uzdatniania Wody należącą do Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Jaworzu, która produkuje wodę jedynie na potrzeby własne.

   Dodatkowo na terenie gminy Jaworze w roku 2018 znajdował się podmiot prowadzący działalność gospodarczą wykorzystujący wodę pochodzącą z własnego indywidualnego ujęcia:

   - Jaworowe Zacisze Agnieszka Zięba.

2. **Produkcja wody i sposób uzdatniania.**

   - Stacja Uzdatniania Wody w Wapienicy na teren gminy Jaworze dostarczanych jest średnio 860 m³/d. Proces uzdatniania wody obejmuje koagulację, filtrację i dezynfekcję końcową,
   - Stacja Uzdatniania Wody należąca do Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego produkuje średnio 50 m³/d. Stosowana jest filtracja i dezynfekcja końcowa,

- Jaworowe Zacisze posiadało ujęcie oparte o studnię głębinową, z której produkcja wody wynosiła około 5 m³/d. Prowadzono stałą dezynfekcja ujmowanej wody.

3. **Liczba ludności zaopatrywanej w wodę.**
   - Stacja Uzdatniania Wody w Wapienicy zaopatruje 4200 osób,
   - Stacja Uzdatniania Wody należąca do Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego dostarcza wodę 200 osobom.
4. **Jakość wody.**

   Do oceny jakości wody wykorzystywano wyniki próbek pobieranych i badanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, a także wyniki uzyskane przez producentów wody w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej. Wyniki badań laboratoryjnych, wykazały stan jakości odpowiadający wymogom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).
5. **Przekroczenia dopuszczalnych parametrów jakości wody.**

   Na terenie gminy Jaworze w żadnej badanej próbce nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych badanych parametrów.
6. **Zgłoszenie reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.**

   W roku 2018 nie odnotowano zgłoszeń mieszkańców gminy dotyczących reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.
7. **Prowadzone postępowania administracyjne i działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.**

   Z uwagi na dobrą jakość wody na terenie gminy Jaworze nie było konieczności prowadzenia postępowań administracyjnych i działań naprawczych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej, po analizie sprawozdań z badań wody wykonanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przedsiębiorstwa wodociągowe oraz podmiot prowadzący działalność gospodarczą w 2018 roku, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Jaworze.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Bielsku-Białej
dr n. med. Jarosław Rutkiewicz

Otrzymują:

1. Urząd Gminy w Jaworzu; 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82,
2. ONS-HKiŚ-a/a